

Certificado de Autocontrol - Remuestras

Datos Generales

Folio	000000085473	Fecha de Ingreso al Sistema	20/08/2024
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	07/2024
RUT	76.170.761-2	Envío	26/08/2024
Empresa	ALTO MAIPO SPA		
Establecimiento	FRENTE DE TRABAJO VL4		
Ducto	PT RILes VL4		

Remuestra 1

Código de Informe de Laboratorio	A24111118S1	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	RIL , Aguas servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	13/08/2024	Fecha de Muestreo	13/08/2024
Hora Inicio de Muestreo	07:00	Hora Terminó de Muestreo	07:00
Lugar de Muestreo	Cámara de muestreo PTRIL VL4		
Caudal	300,7	Unidad Medida	m3/día
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Medido	
pH	Unidad	7,7	
pH	Unidad	7,9	
pH	Unidad	7,7	
pH	Unidad	7,7	
pH	Unidad	7,5	
pH	Unidad	7,1	
pH	Unidad	7,2	
pH	Unidad	7,2	
pH	Unidad	7,1	
pH	Unidad	7	
pH	Unidad	7	
pH	Unidad	7	
pH	Unidad	6,8	
pH	Unidad	6,8	
pH	Unidad	6,9	
pH	Unidad	6,9	
pH	Unidad	6,8	
pH	Unidad	6,8	
pH	Unidad	6,5	
pH	Unidad	7,3	
pH	Unidad	8	
pH	Unidad	7,8	
pH	Unidad	7,7	
pH	Unidad	7,7	



pH	Unidad	8,2
pH	Unidad	8,2
pH	Unidad	8,3
pH	Unidad	8,1
pH	Unidad	8
pH	Unidad	7,8
pH	Unidad	8
pH	Unidad	8,2
pH	Unidad	8,1
pH	Unidad	8
pH	Unidad	7,9
pH	Unidad	7,9
pH	Unidad	7,6
pH	Unidad	7,7
pH	Unidad	7,7
pH	Unidad	7,8
pH	Unidad	7,9
pH	Unidad	7,8
pH	Unidad	7,8
pH	Unidad	7,9
pH	Unidad	8,1
pH	Unidad	8
pH	Unidad	7,9
pH	Unidad	7,9