



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000091816	Fecha de Ingreso al Sistema:	08/05/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Abril 2025
Rut:	87.756.500-9	Fecha de Envío:	08/05/2025 12:07 hrs.
Empresa:	ENAP REFINERIAS S A		
Establecimiento:	TERMINAL MARÍTIMO DE QUINTERO		
Ducto:	ENAP.QUINTERO		

Muestra N° 1

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	10/04/2025
Hora Inicio de Muestreo	10:45	Hora Término de Muestreo:	09:45
Caudal Comprometido:	20000 m3/dia	Caudal Informado:	24,93 m3/dia
ETFA:	Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	11/04/2025	Código de Informe de Laboratorio:	A269432025
Lugar de Muestreo:	Efluente ENAP, Terminal Quitnero		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<14
Aluminio	mg/L	10	0,039
Arsénico	mg/L	0,5	0,0032
Cadmio	mg/L	0,5	<0,002
Cianuro	mg/L	1	<0,01
Cobre	mg/L	3	0,052
Cromo Hexavalente	mg/L	0,5	<0,01
Cromo Total	mg/L	10	0,027
Estaño	mg/L	1	<0,004
Fluoruro	mg/L	6	1,04
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	0,11
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	0,11
Índice Fenol	mg/L	1	0,0076
Manganeso	mg/L	4	0,127
Mercurio	mg/L	0,02	<0,0002
Molibdeno	mg/L	0,5	<0,01
Níquel	mg/L	4	<0,02
pH	Unidad	5,5 - 9	7,6
pH	Unidad	5,5 - 9	7,6
Plomo	mg/L	1	<0,01
SAAM	mg/L	15	0,083
Selenio	mg/L	0,03	0,0003
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	10,05
Sulfuro	mg/L	5	<0,05
Temperatura	°C	-	17,9
Temperatura	°C	-	17,9
Zinc	mg/L	5	0,038