



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000092831	Fecha de Ingreso al Sistema:	17/06/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Mayo 2025
Rut:	87.756.500-9	Fecha de Envío:	17/06/2025 08:54 hrs.
Empresa:	ENAP REFINERIAS S A		
Establecimiento:	TERMINAL MARÍTIMO DE QUINTERO		
Ducto:	ENAP.QUINTERO		

Muestra N° 1

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	15/05/2025
Hora Inicio de Muestreo	11:30	Hora Término de Muestreo:	10:30
Caudal Comprometido:	20000 m3/dia	Caudal Informado:	297,43 m3/dia
ETFA:	Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	16/05/2025	Código de Informe de Laboratorio:	A357032025
Lugar de Muestreo:	Efluente ENAP, Terminal Quitnero		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<14
Aluminio	mg/L	10	<0,001
Arsénico	mg/L	0,5	0,008
Cadmio	mg/L	0,5	<0,002
Cianuro	mg/L	1	<0,01
Cobre	mg/L	3	0,053
Cromo Hexavalente	mg/L	0,5	<0,01
Cromo Total	mg/L	10	0,05
Estaño	mg/L	1	<0,004
Fluoruro	mg/L	6	0,942
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	0,588
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	0,588
Indice Fenol	mg/L	1	<0,001
Manganeso	mg/L	4	0,027
Mercurio	mg/L	0,02	<0,0002
Molibdeno	mg/L	0,5	<0,01
Níquel	mg/L	4	<0,02
pH	Unidad	5,5 - 9	8,1
pH	Unidad	5,5 - 9	8,1
Plomo	mg/L	1	<0,01
SAAM	mg/L	15	0,092
Selenio	mg/L	0,03	0,0004
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	5,75
Sulfuro	mg/L	5	<0,05
Temperatura	°C	-	17,6
Temperatura	°C	-	17,6
Zinc	mg/L	5	<0,01