



# Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000094317	Fecha de Ingreso al Sistema:	14/08/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Julio 2025
Rut:	87.756.500-9	Fecha de Envío:	14/08/2025 11:43 hrs.
Empresa:	ENAP REFINERIAS S A		
Establecimiento:	TERMINAL MARÍTIMO DE QUINTERO		
Ducto:	ENAP.QUINTERO		

## Muestra N° 1

<b>Tipo de Muestra:</b>	Compuesta	<b>Fecha de Muestreo:</b>	29/07/2025
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	12:10	<b>Hora Término de Muestreo:</b>	11:10
<b>Caudal Comprometido:</b>	20000 m3/dia	<b>Caudal Informado:</b>	11,73 m3/dia
<b>ETFA:</b>	Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.		
<b>Fecha de Ingreso Laboratorio:</b>	30/07/2025	<b>Código de Informe de Laboratorio:</b>	A546232025
<b>Lugar de Muestreo:</b>	Efluente ENAP, Terminal Quitnero		

## Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<14
Aluminio	mg/L	10	0,046
Arsénico	mg/L	0,5	0,0072
Cadmio	mg/L	0,5	<0,002
Cianuro	mg/L	1	0,013
Cobre	mg/L	3	0,014
Cromo Hexavalente	mg/L	0,5	<0,01
Cromo Total	mg/L	10	0,026
Estaño	mg/L	1	<0,004
Fluoruro	mg/L	6	0,469
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	<5
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	<0,054
Índice Fenol	mg/L	1	0,0017
Manganeso	mg/L	4	0,391
Mercurio	mg/L	0,02	<0,0002
Molibdeno	mg/L	0,5	<0,01
Níquel	mg/L	4	<0,02
pH	Unidad	5,5 - 9	7,6
pH	Unidad	5,5 - 9	7,6
Plomo	mg/L	1	<0,01
SAAM	mg/L	15	0,107
Selenio	mg/L	0,03	0,0008
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	29,8
Sulfuro	mg/L	5	<0,05
Temperatura	°C	-	16
Temperatura	°C	-	16
Zinc	mg/L	5	0,048