



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000098256	Fecha de Ingreso al Sistema:	16/01/2026
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Diciembre 2025
Rut:	87.756.500-9	Fecha de Envío:	16/01/2026 09:18 hrs.
Empresa:	ENAP REFINERIAS S A		
Establecimiento:	TERMINAL MARÍTIMO DE QUINTERO		
Ducto:	ENAP.QUINTERO		

Muestra N° 1

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	11/12/2025
Hora Inicio de Muestreo	13:00	Hora Término de Muestreo:	12:00
Caudal Comprometido:	20000 m3/dia	Caudal Informado:	15,235 m3/dia
ETFA:	SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA - SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	11/12/2025	Código de Informe de Laboratorio:	A904732025

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<14
Aluminio	mg/L	10	0,23
Arsénico	mg/L	0,5	0,0059
Cadmio	mg/L	0,5	<0,002
Cianuro	mg/L	1	<0,01
Cobre	mg/L	3	<0,01
Cromo Hexavalente	mg/L	0,5	<0,01
Cromo Total	mg/L	10	0,026
Estaño	mg/L	1	<0,004
Fluoruro	mg/L	6	0,32
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	1,12
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	1,12
Indice Fenol	mg/L	1	0,009
Manganeso	mg/L	4	0,229
Mercurio	mg/L	0,02	<0,0002
Molibdeno	mg/L	0,5	<0,01
Níquel	mg/L	4	<0,02
Plomo	mg/L	1	<0,01
SAAM	mg/L	15	0,065
Selenio	mg/L	0,03	0,0003
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<1
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	300	16,4
Sulfuro	mg/L	5	<0,05
Zinc	mg/L	5	0,039

Muestra N° 2

Tipo de Muestra:

Puntual

Detalle Parámetros Reportados:

Caudal	Unidad de Medida: m3/dia	Límite: -	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	11/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	15,235

pH	Unidad de Medida: Unidad	Límite: 5,5 - 9	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	11/12/2025 12:00	<input checked="" type="checkbox"/>	7,9

Temperatura	Unidad de Medida: °C	Límite: -	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	11/12/2025 12:00	<input checked="" type="checkbox"/>	22