



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4217-VI-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	78105000-8
Empresa:	AGRICOLA VIZCAYA LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA VIZCAYA (FUNDO SAN JOSE CHANQUEAHUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°1989 de fecha 11-05-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1245186	AU	10	21,14	Valor excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1262983	RE	10	<4	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1245186	AU	10	0,055	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1245186	AU	10	54,5	Valor excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1262983	RE	10	14,43	Valor excedido
PH	unidades de pH	1245185	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1245185	AU	150	120	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014