



Subdepto. Control Sanitario Ambiental  
C. Nº 3793/2016  
S. Nº 2851/2015  
C.R.: 631; ID: 1980874  
MZA/AHC/MAR/DFD/RVI/rvi  
3.19528/16

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

008788 \*25.04.2016

VISTOS:

La Carta Nº 3793 de fecha 27.01.2016 presentada por ALTO MAIPO SPA., RUT: 76.170.761-2 (PROPIETARIO), cuyo representante legal es ANDRÉS CABELLO BLANCO, RUT: 10.211.390-K, por la que solicita Reconsiderar la Resolución Nº 105952 de fecha 24.11.2015 de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, que rechazó el **AUTORIZACIÓN** de la obra del **SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS**; y demás antecedentes anexos presentados por RICARDO OLBERTZ, RUT: 9.120.352-9 (PROYECTISTA), domiciliado en NAPOLEÓN Nº 3565, OF. Nº 202, comuna de LAS CONDES, de profesión INGENIERO CIVIL EN QUÍMICA, responsable de toda la información proporcionada en el proyecto y representante del propietario para estos efectos; Lo informado por el Subdepartamento Entorno Saludable de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud según visita inspectiva de fecha 29.02.2016; RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL Nº 256 de fecha 30.03.2009 de la COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE R.M., calificando favorablemente al "PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTO MAIPO", en el punto 7.2.3.8 se establece sobre el Manejo de Efluentes de las Aguas Servidas y Residuales tratadas proveniente de cada uno de los campamentos e instalaciones de faenas, serán reutilizadas en los procesos de construcción o bien, empleadas para el riego de superficies. La disposición de las aguas residuales tratadas en los puntos identificados en la evaluación, se hará exclusivamente en temporada de invernal, pues se prevé que el resto del año, dichas aguas serán reutilizadas; Informe de Análisis Agua Tratada Planta de Tratamiento de Riles Nº ES16-15980 de fecha 07.04.2016, conforme a NCh. 1333, del laboratorio SGS Chile Ltda.; **Y TENIENDO PRESENTE:** Lo dispuesto por el Código Sanitario artículos 1, 3, 9, 71, 72, DFL Nº1/89 Art. 1º Numeral 22 del Ministerio de Salud que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa; D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; D.S. Nº 90/2000 del MINSEGPRES que "Establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales"; NCh Nº 1.333/78 Requisitos de Calidad de Aguas para Diferentes Usos; y en uso de las atribuciones que me confieren el D.F.L. Nº 1/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2763/79, la Ley Nº 19.937 y el D.S. Nº 136/04 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de dicha Secretaría de Estado, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

- 1º. **HA LUGAR** lo solicitado por ALTO MAIPO SPA., RUT: 76.170.761-2, cuyo representante legal es ANDRÉS CABELLO BLANCO, RUT: 10.211.390-K, en consecuencia:
- 2º. **AUTORIZÁSE** la obra del **SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS DEL SECTOR DE TRABAJO PORTAL TUNEL L1, PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTO MAIPO**, (perforación de roca al interior del túnel y actividades complementarias al proceso como preparación de hormigón, lavado y preparación de áridos, lavado de carrocerías y bateas de camiones), construida en RUTA G-25, SECTOR RÍO MAIPO, comuna de SAN JOSÉ DE MAIPO, conforme a proyecto aprobado por Resolución Nº 53451 de fecha 05.10.2015 y modificaciones establecidas en planos de construcción visados con fecha 04.03.2016, de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud.

- 3º. **TÉNGASE PRESENTE** que la obra contempla:

3.1 TRATAMIENTO

PRE-TRATAMIENTO

Piscina de sedimentación Portal	:	1 piscina de 20,0 m <sup>3</sup>
Piscina de sedimentación zona lavado	:	1 piscina de 82,5 m <sup>3</sup>

Sedimentador de aceite	:	9,6 m <sup>3</sup>
Cámara elevadora	:	1,03 m <sup>3</sup>
Equipamiento impulsión	:	2 bombas de 7,3 hp (1+1)

### PLANTA TRATAMIENTO AFLUENTE

Caudal máximo estimado a tratar	:	25 l/s
Distribución	:	Por gravedad
Ecualizador	:	1 de 20 m <sup>3</sup>
Floculador	:	De tubo, largo 6,0 ml. y ancho de 1.5 ml.
Sedimentador tipo Lamella	:	Caudal max. 90 m <sup>3</sup> /hr.
Cámara Hidrocarburos	:	2.4 m <sup>3</sup>
Controlador de PH	:	Tipo PID (dosificación de ácidos y soda)
Eliminador de Sulfatos	:	Sulfatador Iónico
Estanque de aguas Tratadas (A)	:	1 estanque de 20 m <sup>3</sup>
Cámara de muestreo	:	0,32 m <sup>3</sup>
Estanque de acopio de lodos	:	2,5 m <sup>3</sup>
Sistema Deshidratador de lodos	:	Filtro de Prensa

### 3.2 REUTILIZACIÓN DEL EFLUENTE TRATADO

Procesos constructivos	:	0,3 l/s
Lavados de camiones	:	0,06 l/s
Humectación de camino	:	2,4 l/s
Estanques Transferencia de Agua Tratada	:	2 de 20,0 m <sup>3</sup> (6B y 6C)
Estación de bombeo agua	:	2 Bombas de 7,3 hp

### 3.3 DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final del efluente en época invernal.	:	DATUM WGS84, N:6283688, E:367815 Coordenadas GENER, N:6284026, E:368110
---	---	--

4º. **SON OBLIGACIONES** de ALTO MAIPO SPA. RUT: 76.170.761-2, cuyo representante legal es ANDRÉS CABELLO, RUT: 10.211.390-K.

- a. **CONTROLAR** los posibles impactos sanitarios que esta Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos pueda producir, tanto en la línea de agua como en el manejo y disposición de lodos, tomando las medidas de mitigación para controlar vectores sanitarios, olores y emergencias, las cuales deben estar en conformidad con la RCA N° 256 de fecha 30.03.2009.
- b. **TOMAR** todas aquellas medidas sanitarias y de seguridad para el retiro, traslado y disposición final de los Residuos Sólidos generados por la mantención de la Planta de Tratamiento.
- c. **MANTENER** un Registro de Control para la disposición final de lodos, indicando: fecha de retiro, cantidad, transporte, y destinatario final, registro que deberá estar disponible en todo momento, en caso de ser requerido en eventuales fiscalizaciones que se realicen a la planta.
- d. **REALIZAR** un Programa de Muestreo y Autocontrol de Efluentes de la Planta, de acuerdo a la Tabla 10: Tipo de Muestras, según lo establecido en el considerando 3.11.3, "Ampliación Planta Riles", de la RCA N° N°256/2009, antes mencionada.

El muestreo deberá realizarse en una cámara de muestreo u otra instalación habilitada para tal efecto y los análisis deben ajustarse a los métodos establecidos en las Normas Chilenas Oficializadas. El reporte deberá ser enviado a esta Autoridad Sanitaria, al correo electrónico [aguas@redsalud.gov.cl](mailto:aguas@redsalud.gov.cl), a más tardar 30 días después de practicado el análisis, debiendo contener: identificación precisa de la muestra, (lugar, fecha, hora de muestreo), resultados de los análisis obtenidos y Laboratorio autorizado por la SISS y certificado por el Instituto Nacional de Normalización, para la toma de muestras correspondientes, equivalentes a 12 muestras anuales. Lo anterior no excluye las muestras que esta autoridad realice cuando estime conveniente. Considérese que si una o más muestras exceden algún parámetro se debe efectuar un **remuestreo**, este debe realizarse antes de los 15 días siguientes de la detección de la anomalía.

5º. **ESTABLÉCESE** que ALTO MAIPO SPA. RUT: 76.170.761-2, cuyo representante legal es ANDRÉS CABELLO, RUT: 10.211.390-K, deberá:

- 5.1 Ante la generación de cualquier evento no programado que interfiera con el normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Riles, INFORMAR a esta SEREMI de Salud dicha situación, por el medio que resulte ser más expedito (vía electrónica, telefónicamente u otro), en un plazo no superior a 24 horas transcurridos desde la detección del problema. Asimismo deberá implementar de manera inmediata, todas las medidas necesarias para superar el problema, las que podrán ser observadas, modificadas y/o complementadas por esta Autoridad Sanitaria.
- 5.2 Informar, el inicio de la descarga de riles hacia aguas superficiales, según formulario FNE-1: Formato de Aviso inicio de descarga de RILES D.S. MINSEGPRES N° 90/2000 disponible en formato digital en [www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl).

6º. **TÉNGASE PRESENTE QUE** cualquier modificación que la empresa estimare necesario introducir al proyecto **no será amparada por la presente Resolución**, debiendo ser regularizado ante el Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana.

7º **ESTABLÉCESE** que la presente resolución se entenderá vigente solo para efectos del desarrollo del proyecto **"HIDROELECTRICO ALTO MAIPO"**, por lo cual en ningún caso podrá ser utilizado por el titular en otra actividad, por el titular en otro proyecto de su giro, o bien por otro titular.

8º **TÉNGASE PRESENTE** que para la etapa de CIERRE Y ABANDONO, (letras C y D del Capítulo 2 Descripción del Proyecto), "Los Campamentos e Instalaciones de Faenas, pueden ser restaurados en la totalidad del área que fue ocupada, mientras que en la plataforma deberá quedar permanentemente un camino de acceso al túnel para instalaciones menores. Desmantelamiento y retiro total de las instalaciones de faena y campamentos, donde se incluyen, las oficinas de los contratistas, habitaciones del personal y trabajadores, parque de maquinarias, bodegas, paños, talleres de mantención, servicios de agua potable y servicios higiénicos, estacionamiento para vehículos, recinto de acopio transitorio de materiales, etc. Se retirarán las instalaciones del agua potable, incluyendo cañerías y estanques de almacenamiento, así como también las instalaciones sanitarias consistentes en cámara modulares de las Plantas de Tratamiento por Campamento, más red de alcantarillado y baños químicos. Se retirarán de los sitios todo tipo de estructuras o recintos provisorios del contratista. También se retirará la señalética." Y en general todo tipo de instalación u obra que haya generado el titular del proyecto durante la ejecución de este.

9º **APERCÍBESE** al solicitante, que el incumplimiento de lo ordenado en esta resolución, será sancionado conforme a lo dispuesto en el libro X del Código Sanitario.

#### **ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

POR ORDEN DE SEREMI SALUD R.M.  
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 0001/2005

*Marta Zamudio A.*



ING. MARTA ZAMUDIO ARANEDA  
JEFA DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGIÓN METROPOLITANA

#### Distribución:

- Interesado
- Superintendencia de Medio Ambiente
- Of. de Partes

*Carolina López Fernández*  
CAROLINA LÓPEZ FERNÁNDEZ  
Ministro de Fe