

Cristian Arevalo

De: Antonio Fdez Coronado [REDACTED]
Enviado el: jueves, 20 de diciembre de 2012 15:08
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: RV: Información sobre SE Maitencillo.

Hola Gregorio,

Envío correo con información importante de Maitencillo que complementa al que facilité hace unos días.

Saludos,



Antonio Fernández Coronado
Director Técnico
[REDACTED]

Av. El Bosque Norte 0123, Oficina 502
Las Condes, Santiago - Chile
Tlf.: (56)(2) 3333540 / (+56)(9) 9735 0651
www.grupoibereolica.com

De: Recart Balze, Felipe [REDACTED]
Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2012 18:59
Para: Antonio Fdez Coronado
Asunto: RE: Información sobre SE Maitencillo.

Hola Antonio,
Complementando al correo anterior, en Maitencillo, Mainstream con el proyecto Sarco están solicitando una conexión.

Saludos,
Felipe

De: Recart Balze, Felipe
Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2012 9:28
Para: 'Antonio Fdez Coronado'
Asunto: RE: Información sobre SE Maitencillo.

Hola Antonio,
Respondo a tus preguntas abajo en verde.

Saludos,
Felipe

De: Antonio Fdez Coronado [REDACTED]
Enviado el: lunes, 17 de diciembre de 2012 14:04
Para: Recart Balze, Felipe
Asunto: RE: Información sobre SE Maitencillo.

Estimado Felipe,

Muchas gracias por la información, aunque tengo alguna consulta: Mencionas que la GIS no está conectada a las barras de Transferencia de 220kV. ¿Por qué motivo se hizo así?
Fue por elección del cliente (menor costo)

Respecto a los dos paños libres de la GIS que mencionas, entiendo que podríamos aprovecharlos para conectar la línea que proyectamos entre Domeyko y Maitencillo. ¿Es cierto? Por favor, confirma este punto.
Sí, es cierto. En la Subestación existen los espacios para ampliar la actual GIS en 4 paños, si ustedes desean conectarse, debe agregar un paño en la GIS, lo que les permitiría conectarse a una de las barras principales. Si ustedes desean conectarse a la barra de transferencia, además del paño indicado, deben agregar el paño de conexión entre la GIS y la barra de transferencia.

Si no hay posibilidad de aprovechar esos paños de la GIS. ¿Qué solución proponéis para la conexión de la línea que proyectamos?.

El único proyecto que se estima se conecte a la GIS, es la conexión con la nueva S/E Maitencillo 500/220 kV, por lo que por el momento no sería necesario analizar otras posibilidades (al menos que ustedes así lo consideren).

Recibe un cordial saludo,



Antonio Fernández Coronado
Director Técnico

Av. El Bosque Norte 0123, Oficina 502
Las Condes, Santiago - Chile
Tlf.: (56)(2) 3333540 / (+56)(9) 9735 0651
www.grupoibereolica.com

De: Recart Balze, Felipe [REDACTED]
Enviado el: lunes, 17 de diciembre de 2012 13:49
Para: [REDACTED]
Asunto: RE: Información sobre SE Maitencillo.

Hola Antonio,
Estas OK con esta info?

Saludos,
Felipe

De: Recart Balze, Felipe
Enviado el: jueves, 13 de diciembre de 2012 14:10
Para: [REDACTED]
Asunto: RV: Información sobre SE Maitencillo.

Hola Antonio,
En relación a tu consulta te informo lo siguiente:

En la S/E Maitencillo se ampliaron las barras principales por medio de equipo GIS para el proyecto Caserones, la GIS quedo conectada a las barras principales pero no a la barra de transferencia.

El actual edificio de la GIS tiene capacidad para ampliar la GIS, en al menos 4 paños.

Como proyecto futuro, tengo entendido que la nueva S/E Maitencillo 500/220 kV se conectara a esta GIS en 220 kV.

Por lo anterior para la conexión solicitada es necesario agregar el paño correspondiente en la GIS, además si el cliente requiere conectarse a la transferencia, se debe agregar el paño de conexión entre la GIS y la barra de transferencia existente.

La GIS se encuentra ubicada en el lado sur oeste de la subestación, y la entrada a la GIS debe ser con cable aislado en 220 kV.

En caso de necesitar más información o una aclaración, no dudes en contactarme.

Saludos,
Felipe

De: Antonio Fdez Coronado [REDACTED]
Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2012 11:01
Para: Jeldres Henriquez, Christian; Recart Balze, Felipe
Asunto: Información sobre SE Maitencillo.

Estimados,

Os informo que en los próximos días estaremos en terreno para estudiar el trazado de una línea desde SE Domeyko a SE Maitencillo.

Agradecería que nos facilitarais información con planos sobre la SE Maitencillo, para poder considerar la mejor forma de llegar a los paños de 220kV. ¿Que diagonales quedan libres o como está previsto que se amplíe la instalación?.

Gracias por vuestra atención. Saludos,



Antonio Fernández Coronado
Director Técnico

Av. El Bosque Norte 0123, Oficina 502
Las Condes, Santiago - Chile
Tlf.: (56)(2) 3333540 / (+56)(9) 9735 0651
www.grupoibereolica.com

Este e-mail y sus archivos adjuntos son confidenciales y dirigidos solo al destinatario. Si usted no es el receptor indicado, rogamos notificar al remitente sin revelar su contenido a ninguna persona ni utilizar, guardar o copiar la información que contiene. En este aviso, los tildes han sido omitidos intencionalmente
=-----= This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to any person. Do not use, store or copy the information that contains.

Este e-mail y sus archivos adjuntos son confidenciales y dirigidos solo al destinatario. Si usted no es el receptor indicado, rogamos notificar al remitente sin revelar su contenido a ninguna persona ni utilizar, guardar o copiar la información que contiene. En este aviso, los tildes han sido omitidos intencionalmente
=-----= This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to any person. Do not use, store or copy the information that contains.

Este e-mail y sus archivos adjuntos son confidenciales y dirigidos solo al destinatario. Si usted no es el receptor indicado, rogamos notificar al remitente sin revelar su contenido a ninguna persona ni utilizar, guardar o copiar la informacion que contiene. En este aviso, los tildes han sido omitidos intencionalmente
=-----= This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to any person. Do not use, store or copy the information that contains.

Este e-mail y sus archivos adjuntos son confidenciales y dirigidos solo al destinatario. Si usted no es el receptor indicado, rogamos notificar al remitente sin revelar su contenido a ninguna persona ni utilizar, guardar o copiar la informacion que contiene. En este aviso, los tildes han sido omitidos intencionalmente
=-----= This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to any person. Do not use, store or copy the information that contains.